公表対象物一覧表

名称	所在地	違反の場所	違反の内容	公表日	管轄消防署
国立駿河療養所	静岡県御殿場市 神山１９１５番地	第１病棟	スプリンクラー設備 未設置	令和７年１０月３０日	富士岡分署